

КНМ 23220041000100662747 от 07.04.2022 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"06" мая 2022 г., 15 час.00 мин. № 79

(дата и время составления акта)

г.Крымск, Крымский район, Краснодарский край

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 07 апреля 2022г. 79р-ВП-25-2022, КНМ 23220041000100662747

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шабиневиц Людмилой Радиковной — главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: 1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Мирошниченко Роман Олегович инженер-лаборант, Тищенко Евгений Юрьевич врач по общей гигиене; экспертная организация Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 №РА.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

- Краснодарский край, Крымский район, х. Даманка, ул. Молодежная, 73

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 хутора Даманка муниципального образования Крымский район, ИНН 2337016795 Краснодарский край, Крымский район, х. Даманка, ул. Молодежная, 73

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "06" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час 00 мин 25 апреля 2022г. по 12 час 00 мин 25 апреля 2022г.

с 14 час 00 мин 18 февраля 2022г. по 15 час 00 мин 06 мая 2022г.

всего – 3 час 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) истребование документов;
- 4) отбор проб (образцов);
- 5) инструментальное обследование;
- 6) испытание;
- 7) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "25" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "06" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту МБОУ ООШ № 14 Крымский район, х. Даманка, ул. Молодежная, 73

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

1) осмотр по результатам которого составлен: протокол осмотра от 25.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений
"06" мая 2022 г. письменное объяснение от директора Полтавцевой Гульнaры Лаврентовны

3) отбор проб образцов
с 10 час 00 мин 25 апреля 2022г. по 12 час 00 мин 25 апреля 2022г.

4) инструментальное обследование
с 10 час 00 мин 25 апреля 2022г. по 12 час 00 мин 25 апреля 2022г.

5) Испытание 25 апреля 2022г.

6) истребование документов:

- должностные инструкции ответственных лиц;
- паспорт БТИ зданий, строений;
- копии договоров и актов выполненных работ: на вывоз твердых бытовых отходов; на водоснабжение, канализацию; на профилактическую дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений; на утилизацию ртутьсодержащих отходов; на медицинское обслуживание учащихся;
- штатное расписание, список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников;
- расписание занятий по сменам;
- численный состав обучающихся по классам;
- копия договора на поставку питьевой бутилированной воды;
- копии договоров поставщиков продуктов питания;
- примерное меню;
- результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- акт о проведении технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
- документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- документы на приобретенную новую мебель и др. оборудование для детей, подтверждающие их происхождение и безопасность;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий с протоколами испытаний внешней среды и за организацией питания за 2020-2021 г.г.;

с "25" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "06" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

7) экспертиза

с "25" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "06" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- должностные инструкции ответственных лиц;
- паспорт БТИ зданий, строений;
- копии договоров и актов выполненных работ: на вывоз твердых бытовых отходов; на водоснабжение, канализацию; на профилактическую дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений; на утилизацию ртутьсодержащих отходов; на медицинское обслуживание учащихся;
- штатное расписание, список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников;
- расписание занятий по сменам;
- численный состав обучающихся по классам;
- копия договора на поставку питьевой бутилированной воды;
- копии договоров поставщиков продуктов питания;
- примерное меню;
- акт о проведении технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
- документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;

- программа производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий с протоколами испытаний внешней среды и за организацией питания за 2020-2021 г.г.;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В школе обучается 116 учащихся (9 классов). Занятия проводятся только в первую смену. За каждым классом за исключением занятий требующих специального оборудования, закреплен отдельный кабинет. Разработано расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе во время приема пищи в столовой. В соответствии с графиком учебного процесса используется 6 устройств для обеззараживания воздуха. На момент проверки в школе оборудован гардероб, оснащен вешалками, крючками, полками для обуви.

Для обучающихся проживающих от общеобразовательного учреждения на расстоянии свыше 1 км. организовано транспортное обслуживание (до организации и обратно) специальным транспортом, предназначенным для перевозки детей (автобус).

Территория школы зонирована, ограждена, имеет наружное искусственное освещение. На территории общеобразовательного учреждения отсутствует физкультурно - спортивная зона, вблизи учреждения отсутствуют спортивные учреждения (площадки, стадионы), оборудованные в соответствии с требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20) (предписание №57п-25-2019 от 18.03.2019г).

Для сбора ТБО оборудована площадка, на которой установлено 2 контейнера с крышкой, в том числе для сбора пищевых отходов. На момент проверки мусор вывезен, площадка под контейнерами убрана.

Покрытие территории школы, в том числе дорожки, ровные, без нарушений целостности покрытия.

Здание школы двухэтажное. В здании оборудовано 14 учебных кабинетов в том числе кабинет химии-биологии, физики, информатики, мастерский трудового обучения. Кроме того имеется библиотека, спортивный зал. С учётом площадей классов переуплотненности по учреждению нет.

Учебные классы оборудованы ученической мебелью старого и нового образца, имеющей регуляторы высоты. Мебель имеет маркировку соответствующую ростовой группе.

Кабинет информатики оборудован 7 компьютерами. Диагонали экранов ЭСО соответствуют гигиеническим нормативам. В классе, где организованы рабочие места с ноутбуками не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Не проводится обработка клавиатуры, компьютерной мыши, растворами на спиртовой основе, содержащих не менее 70 % спирта (п.3.5.15. СП 2.4.3648-20).

Расписание учебных занятий в 5, 6 и 9 классах составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся — отсутствует облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления (п.3.4.16. СП 2.4.3648-20).

Здание школы оборудовано централизованными системами холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Горячим и холодным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (моечная и умывальные раковины в обеденном зале), помещения медицинского кабинета, умывальные раковины в туалетных и в душевых при спортивном зале. Отсутствует водоснабжение в кабинете физики. Отсутствует горячее водоснабжение в начальных классах, кабинете химии. Для техслужащих оборудован специальный кран в гардеробной с подведением только холодной проточной воды (п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим организован при помощи бутилированной воды (кулер) расположен в свободном доступе перед обеденным залом, на момент проверки функционирует. Для питья имеется достаточное количество одноразовой посуды. Для использованной посуды установлены специальные емкости.

Санузлы расположены в здании школы отдельно для мальчиков и девочек на первом здании, так же оборудованы туалеты при раздевалках в спортивном зале. Туалеты оборудованы отдельными кабинками с дверями. Санитарно техническое оборудование исправно, на унитазах

отсутствуют сиденья, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20), имеются мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло и бумажные полотенца. В санузлах, расположенных в правом крыле здания раковины для мытья рук учащихся не обеспечены горячей водой (п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20) (предписание №57п-25-2019 от 18.03.2019г).

Вентиляция помещений общеобразовательной организации естественная, в спортивном зале и кабинете химии приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20). Во всех учебных классах окна оборудованы фрамугами с рычажными приборами. Конструкция окон в классах обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Для контроля за температурой воздуха в учебных классах имеются термометры.

Расположение учебных мест выполнено с учётом бокового, левостороннего естественного освещения. Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных, светодиодных ламп и ламп накаливания. Во всех учебных кабинетах над классными досками имеются софиты. В учебных классах расположенных на втором этаже здания имеется множество не исправных источников искусственного освещения, в лаборантской физики искусственное освещение отсутствует по причине неисправности (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20). В учебных классах для освещения используются лампы с разным светоизлучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Питание учащихся организовано в соответствии с контрактом № 414/1 ГП от 10.01.2022 г. с ИП Орловым А.О. в формате аутсерсинга на пищеблоке школы. Питание организовано в виде завтраков, а так же завтраков и обедов для детей с ОВЗ в количестве 7 человек. Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия) — нет.

Обеденный зал рассчитан на 54 посадочных места. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды. Пищеблок работает как буфет-раздаточная. Производство готовых кулинарных изделий осуществляется в базовой школьной столовой МБОУ СОШ № 24 (г. Крымск), блюда доставляются в специальных изотермических емкостях на специальном транспорте 2 раза в день (завтраки и обеды). Раздаточная зона оборудована мармитной линией.

Обеденный зал обеспечен мебелью (столами и стульями) с покрытием позволяющим проводить качественную обработку. Санитарное состояние обеденного зала удовлетворительное, текущая уборка и дезинфекция проводится качественно. Питание осуществляется на 2-х переменах (завтраки) и на 1 перемене (обеда) по графику. Длительность перемены на которой осуществляется питание составляет не менее 20 минут.

Питание детей осуществляется в соответствии с меню утвержденным ИП Орлов А.О. и согласованным директором МБОУ ООШ № 14. В доступном месте в обеденном зале размещена информация:

- ежедневное меню основного питания, с указанием информации о наименования приема пищи, возрастной группе питающихся детей, массе и калорийности порции;
- рекомендации по организации здорового питания детей.

В школе проводится регулярный родительский (общественный) контроль, Контроль за объемом пищи не съедаемой учащимися в % не проводится.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 74-2022-МОУ от 14.03.2022 г. специалистами МБУЗ «Крымская ЦРБ. Представлены сведения проведению осмотра детей на педикулез, не представлены сведения об обследовании детей младших классов на контактные гельминтозы (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20).

На день обследования санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений, рекреаций школы удовлетворительное, влажная уборка проведена. Для сбора мусора в каждом классе установлены емкости для сбора мусора. Для проведения влажной уборки выделен промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в соответствии с требованиями. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется, хранится в

специально отведенном месте. Документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства предоставлены.

При осмотре помещений школы установлено: в кабинетах № 14 (музыка), № 9 (русский язык), классе информатики, в левом крыле здания в рекреации 2 этажа на потолке и стенах имеются значительные дефекты в виде протечек крыши и отслойки штукатурки; в спортивном зале и раздевалке для девочек на потолке имеются дефекты и повреждения, а так же признаки поражения грибком (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20). В туалетах для мальчиков и девочек расположенных на первом этаже в правом крыле здания требуется проведение ремонтных работ, т. к. на стенах и полу множественные дефекты покрытия, нарушена целостность кафеля (п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).

Знаки о запрете курения на территории школы вывешены на видных местах. Информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей не обнаружено.

В соответствии с представленным списком в школе работает 17 сотрудников. На проверку представлено 17 личных медицинских книжки. При проверке личных медицинских книжек нарушений не установлено.

Предоставлена программа производственного контроля. Осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторных исследований, представлены протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля за 2021-2022 г.г.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

25.04.2022 г. по адресу: Крымский район, х. Даманка, ул. Молодежная, 73 с 10 час. 00 мин. по 12 час 00 мин выявлены нарушения:

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3. в кабинетах № 14 (музыка), № 9 (русский язык), классе информатики, в левом крыле здания в рекреации 2 этажа на потолке и стенах имеются значительные дефекты в виде протечек крыши и отслойки штукатурки; в спортивном зале и раздевалке для девочек на потолке имеются дефекты и повреждения, а так же признаки поражения грибком;
- п. 2.5.2., п. 2.5.3. В туалетах для мальчиков и девочек расположенных на первом этаже в

правом крыле здания требуется проведение ремонтных работ, т. к. на стенах и полу множественные дефекты покрытия, нарушена целостность кафеля;

- п. 2.7.4. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха;

Ответственность за данные нарушения несет: МБОУ ООШ № 14, как юридическое лицо.

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.8.5. В учебных классах для освещения используются лампы с разным световым излучением;
- п. 2.8.9. В учебных классах расположенных на втором этаже здания имеется множество не исправных источников искусственного освещения, в лаборантской физики искусственное освещение отсутствует по причине неисправности;
- п. 2.4.11. В туалетах на унитазах отсутствуют сиденья, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами;
- п. 3.4.13. Отсутствует водоснабжение в кабинете физики. Отсутствует горячее водоснабжение в начальных классах, кабинете химии. Для техслужащих оборудован специальный кран в гардеробной с подведением только холодной проточной воды;

Ответственность за данные нарушения несет: МБОУ ООШ № 14, как юридическое лицо.

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.9.5. Не представлены сведения об обследовании детей младших классов на контактные гельминтозы;
- п. 3.4.16. Расписание учебных занятий в 5, 6 и 9 классах составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся — отсутствует облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления;
- п. 3.5.15. В классе, где организованы рабочие места с ноутбуками не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Не проводится обработка клавиатуры, компьютерной мыши, растворами на спиртовой основе, содержащих не менее 70 % спирта.

Ответственность за данные нарушения несет: Полтавцева Гульнара Лаврентовна как должностное лицо.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): ----

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 25.04.2022г.;

- 2) Письменные объяснения от директора МБОУ ООШ № 14;
- 3) Протоколы лабораторных испытаний
- 4) Экспертное заключение

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском районах

Шабиневич Людмила Радиковна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Акт подготовил главный специалист эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
Шабиневич Л.Р., тел. 89180600489, адрес электронной почты krimsk@kubanrpn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а):

Директор МБОУ ООШ № 14 Полтавцева Гульнара Лаврентовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«06» мая 2022 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR- кода:

